



**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г. Грозный ул. им. У.Садаева,13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail: und\_95@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городскому округу «город Грозный»**

(наименование органа государственного надзора)

г. Грозный, пр. Культуры,2 E-mail: ond-grozny@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 237/1/176

**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ «ДЕТСКИЙ САД № 13 «ТЕРЕМОК» Г.ГРОЗНОГО**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения начальника ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный»

Магомедова И.Б.

№ 252

**ОНД и ПР**

**по городскому округу «город Грозный»**

(наименование органа ПИИ)

от « 09 » сентября 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.

« 14 » сентября 2021 г. по 13 ч 00 мин. « 14 » сентября 2021 г.

проведена проверка

Инспектором ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный»

лейтенантом внутренней службы Эльгукаевым Шамилем Алихановичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБДОУ «Детский сад № 13 «Теремок» г. Грозного по адресу: г. Грозный, ул. Белорусская, 48

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующий – Лабазановой Малижой Хусановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу	Основание: п.31 ППР РФ 1479	До 09.03.2022 г.	
2	На путях эвакуации на втором этаже в коридорах используется для покрытия пола горючий материал (дерево).	Основание: СНИП 21-01-97* п.6.25*	До 09.03.2022 г.	
3	На путях эвакуации размещены мебели (детские шкафы)	Основание: СП. ) п. 16 пп. 6 п. 27 ППР в РФ- 1479	До 09.03.2022 г.	
4	В помещении столовой установлена четырехкомфорочная газовая плита.	Основание: СНИП 31.06-2009 п.3.20	До 09.03.2022 г.	
5	По стенам здания проложена линия газопровода, ведущая к котельной.	Основание СНИП 42-01-2002 п.5.3.2	До 09.03.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **марте 2022 г.**

Инспектор ОНД и ПР  
по городскому округу «город Грозный»  
Эльгукаев Ш.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» сентября 2021г.

Предписание для исполнения получила:

(подпись)

«15» сентября 2021г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный 8(8712) 33-24-25



(подпись)

М.Л.П.\*

Заведующая – Лабазанова М.Х.

(должность, фамилия, инициалы)